



Comisión de Regulación
de Energía y Gas



Bogotá, D. C., febrero 29 de 2016

CIRCULAR No.007

PARA: EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS SECTORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DEMAS INTERESADOS

DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA

ASUNTO: PUBLICACIÓN DE PARÁMETROS E INDICES DE COMBUSTIBLE PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ENERGÍA FIRME PARA EL CARGO POR CONFIABILIDAD – ENFICC, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2016-2017, DE LA PLANTA PROELECTRICA, POR CAMBIO DE COMBUSTIBLE

La empresa PROELECTRICA & CIA S.C.A. E.S.P., con fundamento en el Artículo 12 de la Resolución CREG-085 de 2007, optó por cambio de combustible para cumplir las Obligaciones de Energía Firme del Cargo por Confiabilidad asignadas para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2016 y el 30 de noviembre de 2017, respaldadas con la Planta PROELECTRICA, para lo cual declaró los respectivos parámetros, anexó los contratos de suministro y transporte y la verificación de los parámetros por una firma auditora (Radicados CREG E-2016-002031, E-2016-002032, E-2016-002033).

Mediante esta circular se publican los parámetros declarados por PROELECTRICA & CIA S.C.A. E.S.P., y los índices IMM y TCR para determinar la ENFICC de la planta PROELECTRICA correspondiente al período comprendido entre el 1 de diciembre de 2016 y el 30 de noviembre de 2017.

Cordialmente,

JORGE PINTO NOLLA



Av. Calle 116 No. 7-15 Int. 2, Oficina 901
Edificio Cusco, Bogotá, D.C. Colombia
(1) 6032020 / Fax: (1) 6032100
creg@creg.gov.co
www.creg.gov.co



Comisión de Regulación
de Energía y Gas



MINMINAS

ANEXO

1. PARÁMETROS DECLARADOS POR PROELECTRICA & CIA S.C.A. E.S.P.

Formato 3. Planta o Unidades Térmicas (Gas Natural)

Plantas o Unidades Térmicas			
Nombre	Capacidad Efectiva Neta (MW)	Eficiencia planta o unidad (MBTU/MWh)	IHF (%)
PROELECTRICA	90.00	7.9419	11.4243

Formato 14. Suministro de Gas Natural

ENERGÍA CONTRATADA EN FIRME PARA CADA MES (MBTU)														
Planta o Unidad de Generación	Campo que Suministra	Número horas operación total año	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
PROELECTRICA	LA CRESCIENTE	8760	465,000	465,000	420,000	465,000	450,000	465,000	450,000	465,000	465,000	450,000	465,000	450,000

Formato 15. Transporte de Gas Natural

TRANSPORTE DE GAS CONTRATADO EN FIRME PARA CADA MES (MBTU)														
Planta o Unidad de Generación	Punto de Entrada	Punto de Salida	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
PROELECTRICA	LA CRESCIENTE	PROELECTRICA	465,000	465,000	420,000	465,000	450,000	465,000	450,000	465,000	465,000	450,000	465,000	450,000

2. ÍNDICES IMM Y TCR

De acuerdo con la información reportada por los productores-comercializadores y los transportadores a la CREG en cumplimiento de las Resoluciones CREG-089 de 2013, se informa que los índices IMM y TCR para la Planta PROELECTRICA para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2016 y el 30 de noviembre de 2017 tienen un valor de 1.0.



Av. Calle 116 No. 7-16 Int. 2. Oficina 901
Edificio Cusezar Bogotá, D.C. Colombia
(1) 6032020 / Fax: (1) 6032100
creg@creg.gov.co
www.creg.gov.co